

**Панель вводно-выпрямительная ПВВ-АБ
36764-201-00 (проходит эксплуатационные испытания)**

Панель предназначена для электропитания централизованных объектов автоблокировки системы АБТЦ-М от двух фидеров, резервной дизель-генераторной установки (ДГА) и УБП.

Система заземления панели: ТТ, TN-S, TN-C-S или TN-C по ГОСТ Р 50571.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током панель относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Панель обеспечивает электропитание изолированно от входной сети нагрузок однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В, нагрузок постоянного тока номинальным напряжением 24 В и заряд аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24 В.

Панель в зависимости от исполнения выпускается со вставками плавкими на 40 или 50А в каждой фазе переменного тока.

Панель рассчитана для эксплуатации в капитальном здании или в транспортабельном модуле в условия умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150).

Габаритные размеры: 900x510x2520 мм. Масса: не более 350 кг.

